# D.Lgs 31/2001

| classi di parametri | Parametri | Unità di misura | limite di Legge | NORD-EST | NORD-OVEST | SUD-EST | SUD-OVEST | Informazioni in pillole liberamente tratte dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chimico-fisici | **Torbidità** | NTU | **<1** | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | La torbidità è dovuta alla presenza nell'acqua di materiale particolato, come argilla, sedimento, particelle colloidali, e microorganismi |
| | **Colore** | CU | **nessun limite** | Accettabile e senza variazioni anomale | Accettabile e senza variazioni anomale | Accettabile e senza variazioni anomale | Accettabile e senza variazioni anomale | L'acqua destinata al consumo umano dovrebbe idealmente essere priva di colore. La presenza di colore nell'acqua è dovuta all'assorbimento di certe lunghezze d'onda della luce visibile da parte di sostanze colorate e dalla diffusione della luce da parte di particelle sospese. Il colore dell'acqua è in genere dovuto alla presenza di materiale organico colorato (principalmente acidi umici e fulvici) associato a residui di terra provenienti dal suolo. |
| | **Conduttività a 20°C** | µS/cm | **2500** | 592.2 | 506.6 | 566.3 | 542.6 | La conducibilità elettrica o conduttività è un parametro che indica il contenuto di sali disciolti nell'acqua. Si parla di conducibilità elettrica poiché i sali in acqua si trovano come ioni carichi e come tali consentono il passaggio di corrente nell'acqua stessa. La conducibilità elettrica aumenta proporzionalmente alla quantità di sali disciolti in acqua: quanto maggiore è la quantità di sali disciolti in esso, tanto più alta è anche la conducibilità elettrica dell'acqua. In genere è bene non superare i valori fissati per legge sia per l'idoneità al consumo umano sia per garantire un buon sapore dell'acqua stessa. |
| | **Concentrazione ioni idrogeno (al prelievo)** | unità di pH | **da 6.5 a 9.5** | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | Il pH di un'acqua è la misura dell'equilibrio acidobase e, nella maggior parte delle acque naturali, è controllato dall'equilibrio del sistema di anidride carbonica-bicarbonato-carbonato. I valori di pH della maggior parte delle acque non trattate sono compresi nell'intervallo 6,5 - 8,5. Il pH è tra i parametri che influenzano la corrosività dell'acqua. In generale più basso è il pH più è elevato il livello di corrosione |
| | **Durezza** | °F | **valore max consigliato 50°F** | 29 | 25 | 29 | 27 | Con il termine durezza viene tradizionalmente indicata la misura della capacità di un'acqua di reagire con il sapone; un'acqua con un elevato grado di durezza richiede una maggiore quantità di sapone per produrre schiuma.<br>La durezza di un'acqua è principalmente ricondotta al contenuto di sali di calcio e magnesio, presenti in forma di carbonati, bicarbonati, solfati, cloruri e nitrati, e dipende dall'origine superficiale o profonda delle acque e dalla geologia dell'area di contenimento |
| | **Indice di aggressività** | IA | **non aggressiva** | Acqua non aggressiva | Acqua non aggressiva | Acqua non aggressiva | Acqua non aggressiva | L'aggressività di un'acqua definisce la tendenza di questa ad attaccare e solubilizzare alcuni minerali contenuti in rocce, terreni o materiali ferrosi. La dissoluzione di CO2 in acqua, porta alla formazione di acidi debolmente dissociati che conferiscono un carattere acido all'acqua ed in questo caso l'acqua è aggressiva o corrosiva |
| | **Residuo secco a 180°C** | mg/l | **nessun limite** | 424.0 | 362.6 | 405.4 | 388.4 | È il contenuto di sali minerali, espresso in mg, ottenuti evaporando a 180 C° un litro di acqua. Le acque sono classificate in base al valore del residuo fisso:<br>1. Minimamente mineralizzate: < 50 mg/l; si tratta di acque povere di sali minerali;<br>2. Oligominerali: <500 mg/l;<br>3. Minerali: il residuo fisso è compreso tra 500 e 1000 mg/l.<br>4. Ricche di sali minerali: il residuo fisso > 1500 mg/l. |
| disinfettante residuo | **Cloro residuo libero (al prelievo)** | mg/l di Cl2 | **valore massimo consigliato 0.20 mg/l (se impiegato)** | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | Il cloro residuo, che è la quantità di disinfettante rimasta nell'acqua al momento dell'analisi, è un parametro indicatore presente nel D. Lgs 31/2001 con un valore massimo consigliato di 0,2 mg/l. |
| azoto e loro composti | **Ammonio** | mg/l | **0.50** | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | Lo ione ammonio (NH4+) deriva principalmente dalle deiezioni umane o animali dove è contenuto assieme all'urea, risultante dal metabolismo delle proteine. La sua presenza nelle acque, specialmente in quelle sotterranee, è dovuta in alcuni casi a cause geologiche quali ad esempio la degradazione di materiale in via di fossilizzazione (resti di piante, giacimenti di torba). La presenza dell'ammonio nell'ambiente può derivare, oltre che da contaminazione diretta di origine agricola ed industriale, da processi metabolici e dai trattamenti di disinfezione di acque con sali d'ammonio e clorammina. Generalmente la presenza di ammonio nelle acque è un indicatore di possibile inquinamento da batteri o da reflui animali o scarichi urbani. |
| | **Cloriti** | µg/l | **700** | <70.0 | <70.0 | <70.0 | <70.0 | sottoprodotti della disinfezione dell'acqua con biossido di cloro. |
| | **Cloruri** | mg/l | | 29.8 | 32.9 | 30.5 | 29.3 | Il cloruro è ampiamente distribuito in natura. Si trova sotto forma di sali di sodio, potassio e calcio. I cloruri vengono rilasciati da varie rocce nel suolo e nell'acqua per erosione. Il cloruro nell'acqua proviene da fonti naturali e antropiche (reflui urbani e industriali, scarichi contenenti contaminazioni saline, fertilizzanti). La quantità di cloruro nell'acqua potabile può considerevolmente aumentare quando si usino processi di trattamento con cloro o cloruro. Per l'uomo il cloruro è un elemento influenzabile nel funzionamento del sistema idrosalino del fluido corporeo |
| | **Fluoruri** | mg/l | **1.50** | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | Il fluoro è un elemento largamente diffuso in natura. Tracce di fluoruri sono presenti in molte acque, con alte concentrazioni sopratutto in quelle profonde.<br>Il fluoruro è largamente utilizzato nei preparati medici odontoiatrici per combattere le carie, sopratutto nelle zone dove vi è un elevato consumo di zucchari. Il fluoruro nell'acqua è presente sempre sotto forma di ioni, sia che provenga da sorgenti naturali che da una fluorazione artificiale |
| | **Nitrati** | mg/l | **50** | 31.2 | 29.2 | 28.7 | 27.2 | Il nitrato (NO3) si trova naturalmente nell'ambiente ed è un importante nutriente delle piante.<br>Il nitrito (NO2-) non è generalmente presente in concentrazioni significative, eccetto che in un ambiente riducente, dal momento che il nitrato rappresenta lo stato di ossidazione più stabile. Esso si può formare dalla riduzione microbica del nitrato ed in vivo dalla riduzione del nitrato ingerito attraverso la dieta.<br>Il nitrito si può anche formare chimicamente nelle tubazioni idriche in acciaio zincato ad opera dei battori del genere Nitrosomonas durante la stagnazione di acque contenenti nitrato e povere di ossigeno od in seguito a disinfezione tramite cloramina.<br>Il nitrato può raggiungere sia le acque superficiali che quelle profonde attraverso le acque reflue provenienti da attività agricole (ad es. utilizzo di fertilizzanti) acque di dilavamento di discariche di rifiuti, con reflui di origine umana o animale ed industriale<br>Generalmente la principale fonte di esposizione a nitrati e nitriti avviene attraverso i vegetali ed attraverso la carne presente nella dieta (Il nitrito è utilizzato come conservante in numerosi insaccati). |
| | **Nitriti** | mg/l | **0.50** | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| | **Solfati** | mg/l | **250** | 40.2 | 46.8 | 50.4 | 46.4 | I solfati si trovano in natura in numerosi minerali. Sono usati principalmente nell'industria chimica, sono smaltiti negli scarichi industriali e attraverso il rilascio in atmosfera. I più alti livelli che si trovano nelle fonti d'acqua sotterranee derivano in genere da contaminazione naturale.Il solfato non è un elemento tossico per l'uomo |
| metalli | **Al - Alluminio** | µg/l | **200** | 6.32 | 4.71 | 2.88 | 4.48 | L'alluminio è l'elemento metallico più abbondante e costituisce circa l'8% della crosta terrestre, è presente naturalmente nell'acqua a causa del processo di scorrimento che porta gli elementi solubili del suolo. Un eccesso di tale metallo potrebbe tuttavia derivare dal processo di depurazione delle acque che richiedono solfato di alluminio come agente coagulante. Alcune attività antropiche introducono alluminio nell'ambiente, produzione di alluminio metallico e suoi composti, possono provocare inquinamento delle acque superficiali e delle falde portando alla contaminazione dell'acqua potabile |
| | **Sb - Antimonio** | µg/l | **5.0** | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | L'antimonio elementare viene utilizzato per formare leghe molto forti con il rame, il piombo e lo stagno. I composti dell'antimonio hanno diversi usi terapeutici (malattie parassitarie). L'antimonio è utilizzato nelle saldature al posto del piombo ma vi è una scarsa evidenza di un significativo rilascio di piombo da parte di quanto nell'acqua potabile. |
| | **As - Arsenico** | µg/l | **10** | 0.86 | 0.69 | 0.90 | 0.76 | L'arsenico è un elemento chimico; è un metalloide che allo stato elementare si presenta in due forme solide diverse, gialla e grigia/metallica. L'arsenico è presente nell'ambiente in varie forme organiche e inorganiche, di origine sia naturale che antropogenica, è un componente naturale della crosta terrestre e si trova generalmente in tracce in tutte le rocce, nel suolo, nell'acqua e nell'aria. Le concentrazioni di arsenico possono essere elevate in alcune aree sia per cause naturali che per attività antropiche. |
| | **B - Boro** | mg/l | **1** | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Il boro è un elemento relativamente scarso in natura, ma si trova concentrato in depositi superficiali sopratttutto sotto forma di borati. Il boro elementare e i suoi composti e derivatvm trovano svariati impieghi industriali.<br>Nelle acque sotterranee il boro si può trovare naturalmente, proveniente da rocce e sedimenti contenenti borati e borosilicati. |
| | **Cd - Cadmio** | µg/l | **5** | <0.250 | <0.250 | <0.250 | <0.250 | Il cadmio è un elemento piuttosto raro in natura dove non esiste libero, ma si trova nei minerali dello zinco, sopratutto in uno, blenda (zorne solfuro).<br>Il cadmio viene rilasciato nell'ambiente con i reflui; un inquinamento diffuso è causato dalla contaminazione con fertilizzanti e locale inquinamento dell'aria. Il cibo rappresenta la principale fonte di esposizione non occupazionale al cadmio: la stima dell'introito giornaliero è di 10-35 µg. L'ingestione attraverso l'acqua è generalmente inferiore a 2 µg/die. Il fumo di sigaretta aumenta l'introito giornaliero di cadmio di circa 3,4 µg (per 20 sigarette fumate) |
| | **Cu- Rame** | mg/l | **1** | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | Il rame è sia un elemento nutrizionale essenziale sia un contaminate dell'acqua potabile.Nell'acqua potabile la concentrazione del rame varia ampiamente, in dipendenza delle sue proprietà di durezza, pH, concentrazione di anioni, concentrazione di ossigeno, temperatura e dalle condizioni tecniche del sistema di distribuzione: la fonte principale di contaminazione è, infatti, spesso la corrosione delle tubature rivestite di rame, sopratttutto in sistemi in cui l'acqua ha un pH acido o alti livelli di carbonato |
| | **Cr - Cromo totale** | µg/l | **50** | 4.73 | 2.36 | 5.70 | 4.28 | Il cromo è un metallo che si trova abbondantemente in natura in complesso con altre specie chimiche. Può essere presente in diverse forme che hanno specifiche proprietà chimicofisiche e tossicologiche. Le due forme più stabili, e quindi più comuni, sono Il cromo trivalente, Cr(III), e il cromo esavalente, Cr(VI). La presenza di livelli apprezzabili di cromo nelle acque potabili distribuite può essere principalmente ricondotta a contaminazione naturale o ad inquinamento da fonti industriali della risorsa. |
| | **Fe - Ferro** | µg/l | **200** | 8.67 | 17.99 | 9.63 | 7.60 | Il ferro è uno dei metalli più abbondanti sulla crosta terrestre (ne costituisce il 5%) ed un costituente naturale di piante e animali.<br>Il ferro è usato come materiale da costruzione, anche per le tubature dei sistemi di distribuzione dell'acqua. |
| | **Mn - Manganese** | µg/l | **50** | <1.25 | <1.25 | 1.63 | 1.86 | Il manganese è uno dei metalli più abbondanti sulla crosta terrestre, frequentemente associato al ferro.Si trova naturalmente in molte fonti d'acqua superficiali e profonde, in forma sospesa o disciolta, con concentrazioni che variano da 0,001 a 0,0 mg/L; livelli più elevati si trovano in fonti d'acqua contaminate. Il manganese è un elemento essenziale per l'uomo e per altri animali. |
| | **Hg - Mercurio** | µg/l | **1** | <0.03 | 0.09 | 0.10 | <0.03 | Il mercurio (Hg) è un metallo di transizione. Il rilascio del mercurio nell'ambiente può derivare da fonti naturali o artificiali. |
| | **Ni - Nichel** | µg/l | **20** | 1.86 | 1.77 | 0.90 | 2.15 | Il nichel è un metallo argenteo, appartenente al gruppo del ferro;il nichel si trova nell'aria ambientale e, in più elevate concentrazioni, nel fumo di sigaretta. Le concentrazioni di nichel nell'acqua potabile sono in genere basse, livelli più elevati (fino a centinaia di µg/L) si possono trovare in acque inquinate da fonti naturali o industriali, oppure a seguito del rilascio dal materiale della rete idrica. |
| | **Pb- Piombo** | µg/l | **10** | <0.500 | <0.500 | <0.500 | <0.500 | Le concentrazioni di piombo nell'acqua potabile sono normalmente inferiori a 5 µg/litro, tuttavia, concentrazioni superiori a 10 µg/litro e oltre possono essere talvolta riscontrate al punto d'utenza in edifici in cui siano presenti materiali in piombo a contatto con la acqua (tubature, rubinetteria e altre componentistiche, o saldature in piombo o stagno,), ecc.), a causa del verificarsi di fenomeni di corrosione dei materiali con conseguente rilascio del metallo nelle acque a contatto.. |
| | **K-Potassio** | mg/l | **nessun limite** | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | Il potassio è un metallo alcalino si trova naturalmente in matura combinato con altri elementi sia nell'acqua di mare sia in molti minerali |
| | **Na - Sodio** | µg/l | **200** | 16.7 | 18.7 | 19.6 | 18.5 | Il sodio costituisce il 2,83% della crosta terrestre e ne rappresenta uno degli elementi più abbondanti. I sali di sodio sono generalmente molto solubili in acqua e sono rilasciati dalla crosta terrestre nelle acque profonde ed in quelle superficiali. |
| | **Se-Selenio** | µg/l | **10** | <0.39 | <0.39 | <0.39 | <0.39 | Il selenio è un non metallo chimicamente affine allo zolfo ed al tellurio. Comunque anche nelle aree a più alta concentrazione di selenio, il contributo dell'acqua potabile è molto piccolo rispetto a quello rappresentato dagli alimenti prodotti a livello locale. È un elemento essenziale per l'uomo, in quanto viene utilizzato per la sintesi di alcune proteine. |
| | **V - Vanadio** | µg/l | **50** | 1.04 | 0.87 | 1.23 | 1.25 | Il vanadio si trova naturalmente nel suolo, nell'acqua e nell'aria. Il trasporto e la partizione del vanadio tra acqua e suolo è influenzata da molti fattori quali acidità dell'acqua e del suolo e la presenza di particolate. Il vanadio può essere presente in acqua come ioni o adsorbito al particolate. Il cibo è una delle maggiori fonte d'esposizione per la popolazione in generale. |
| composti organici volatili (TVOC) | **1,2-dicloretano** | µg/l | **3** | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | È un alogenuro alchilico, il cui principale utilizzo è come intermedio nella sintesi del cloruro di vinile, a sua volta precursore del PVC; è usato anche come solvente, nella sintesi di altri solventi a base di cloro e per rimuovere il piombo nelle benzine.Viene ritrovato nelle acque da destinare al consumo umano, se contaminate dagli scarichi industriali. Può ritrovarsi anche nelle acque sotterranee, dove persiste per lungo tempo |
| | **CVM (cloruro di vinile monomero)** | µg/l | **0.5** | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | Il Cloruro di vinile è usato principalmente per la produzione del polivinilcloruro (PVC). La migrazione di cloruro di vinile dalle tubazioni in PVC è una possibile fonte della presenza nell'acqua potabile. Il cloruro di vinile è stato segnalato anche nelle acque sotterranee come un prodotto di degradazione dei solventi clorurati tricloroetilene e tetracloroetilene |
| | **Cloroformio*** | µg/l | **30 nella ∑ trialometani** | 1.4 | 5 | 5.1 | 3.8 | Cloroformio: l'effetto tossico universalmente riconosciuto causato dal cloroformio è il danno alla regione centrolobulare del fegato; la gravità di questi effetti per unità di dose dipende dalla specie, mezzo e modalità di somministrazione. Lo IARC lo ha classificato come possibile cancerogeno per l'uomo (Gruppo 2B), sulla base di limitate evidenze di cancerogenicità nell'uomo ma sufficienti negli animali da laboratorio |
| | **bromoDiclorometano *** | µg/l | **30 nella ∑ trialometani** | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | Sottoprodotto della disinfezione con ipoclorito di sodio.<br>Bromodiclorometano: risulta mutageno e genotossico in molti test in vivo e in vitro; induce tumori epatici e renali nei topi e tumori rari del grosso intestino nei ratti; tuttavia un recente NTP test, nel quale la sostanza era somministrata attraverso l'acqua potabile, ha dato risultati negativi per la cancerogenicità. L'esposizione a bromodiclorometano è stata anche correlata ad effetti sulla riproduzione (aumentato rischio di aborti spontanei o parti prematuri). Lo IARC lo ha classificato nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo) |
| | **Bromoformio*** | µg/l | **30 nella ∑ trialometani** | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | Sottoprodotto della disinfezione con ipoclorito di sodio.<br>Bromoformio: induce tumori rari del grosso intestino nei ratti di entrambi i sessi ma non nei topi; lo IARC lo ha classificato nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) |
| | **Dibromoclorometano *** | µg/l | **30 nella ∑ trialometani** | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | Sottoprodotto della disinfezione con ipoclorito di sodio.<br>Dibromoclorometano: induce tumori epatici nei topi femmine e possibilmente anche nei maschi, ma non nei ratti. Lo IARC lo ha classificato nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) |
| | **Tetracloroetilene** | µg/l | **∑ 10 = tricloroetilene + tetracloroetilene** | 0.7 | <0.5 | 1.6 | 2.1 | Il tetracloroetilene è un alogenuro organico, usato principalmente come solvente nelle lavanderie a secco e per lo sgrassaggio dei metalli nell'industria chimica e farmaceutica, nell'uso domestico |
| | **Tricloroetilene** | µg/l | **∑ 10 = tricloroetilene + tetracloroetilene** | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | Il tricloroetilene noto anche col nome commerciale di trielina, è anch'esso un alogenuro alchilico. Il tricloroetilene è un ottimo solvente per molti composti oleosi. |
| | **Sommatoria tricloroetilene + tetracloroetilene** | µg/l | **10** | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | tricloroetilene + tetracloroetilene* : composti di origine antropica , mediante trattamento con air stripping delle acque destinate al consumo umano è possibile ottenere una concentrazione di 1 µg/L per il tetracloroetilene e di 2 µg/L per il tricloroetilene utilizzando sia la tecnica dell'air stripping sia all'adsorbimento su filtri a carbone attivo granulare (GAG). |
| | **Sommatoria totale trialometani (*)** | µg/l | **30** | 2.0 | 6 | 6.4 | 5.1 | I trialometani * sono composti chimici che si formano dalla reazione tra il cloro (utilizzato per la disinfezione) e le sostanze organiche naturalmente presenti nell'acqua: sono, pertanto, comunemente definiti "sottoprodotti di disinfezione".<br>L'entità della loro formazione dipende da diversi fattori (tipo di disinfettante utilizzato, caratteristiche dell'acqua trattata ecc.). |
| | **Benzene** | µg/l | **1** | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | Il benzene è un costituente naturale del petrolio, ma viene sintetizzato a partire da altri composti chimici presenti nel petrolio stesso. Possiede notevoli proprietà solventi: è miscibile in tutte le proporzioni con molti altri solventi organici, mentre è poco solubile in acqua. Il benzene può contaminare le fonti d'acqua attraverso gli scarichi industriali e l'inquinamento atmosferico, i livelli di esposizione attraverso l'acqua sono bassi se confrontati con quelli di cibo e aria. |
| PESTICIDI<br>Antiparassitari e prodotti assimilabili | **2,6-Diclorobenzammide** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | I "Pesticidi" sono prodotti destinati a distruggere o tenere sotto controllo organismi nocivi. Ci sono tante categorie di pesticidi che si distinguono in base al tipo di controllo: insetticidi, erbicidi, fungicidi etc. Pesticidi si classificano in base alla classe chimica in organici ed inorganici. I pesticidi organici vengono classificati in cloroorganici, fosfororganici, metallorganici e alcaloidi (nicotinoidi). |
| | **Ametrina** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Atrazina** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Atrazina desetil** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Atrazine desisopropil** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Bromacile** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Hexazinone** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Metolachlor** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Molinate** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Oxadiazon** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Prometrina** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Propanil** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Propazina** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Sebutilazina** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Simazina** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Terbutilazina** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Terbutilazina desetil** | µg/l | **0.10** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | **Sommatoria Totale Antiparassitari** | µg/l | **0.50** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | L'elenco dei pesticidi ricercati è stato definito con ATS Città Metropolitana di Milano. |
| IPA<br>idrocarburi Policiclici aromatici | **Benzo(a)pirene** | µg/l | **0.01** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | Il benzo(a)pirene viene derivo dalla combustione incompleta di materiale organico e dall'uso di olio combustibile, gas, carbone e legno nella produzione di energiautilizzata come indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali.<br>Il cibo e l'aria indoor rappresentano la principale fonte di esposizione; l'acqua potabile contribuisce solo in minima parte, probabilmente per non più dell'1% del totale |
| | **Benzo(b)fluoranteno** | µg/l | **0.1 nella ∑ totale IPA** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | Idrocarburo Policiclico Aromatico(IPA) deriva dalla combustione incompleta di materiale organico e dall'uso di olio combustibile, gas, carbone e legno nella produzione di energia utilizzata |
| | **Benzo(g,h,i)perilene** | µg/l | **0.1 nella ∑ totale IPA** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | Idrocarburo Policiclico Aromatico(IPA) deriva dalla combustione incompleta di materiale organico e dall'uso di olio combustibile, gas, carbone e legno nella produzione di energia utilizzata |
| | **Benzo(k)fluoranteno** | µg/l | **0.1 nella ∑ totale IPA** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | Idrocarburo Policiclico Aromatico(IPA) deriva dalla combustione incompleta di materiale organico e dall'uso di olio combustibile, gas, carbone e legno nella produzione di energia utilizzata |
| | **Indeno(1,2,3-c,d)pyrene** | µg/l | **0.1 nella ∑ totale IPA** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | Idrocarburo Policiclico Aromatico(IPA) deriva dalla combustione incompleta di materiale organico e dall'uso di olio combustibile, gas, carbone e legno nella produzione di energia utilizzata |
| | **TOTALE IPA, Nota 9 DL 31/01** | µg/l | **0.1** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono presenti ovunque in atmosfera. |
| parametri o indicatore | **TOC - carbonio organico totale (mg/l di C)** | mg/l Carbonio | **nessun limite** | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | Per carbonio organico totale (TOC = Total Organic Carbon) si intende tutto il carbonio presente sotto forma di materia organica, disciolto e/o in sospensione nell'acqua. La misura del TOC può essere usata per monitorare l'efficacia dei processi impiegati per il trattamento o la rimozione dei contaminanti organici, indipendentemente dal loro stato di ossidazione; e validia a basse concentrazioni. |
| parametri microbiologici | **Escherichia coli** | UFC / 100 ml | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Microorganismi ospiti abituali della flora batterica umana e degli animali a sangue caldo, utilizzato come indicatore specifico d'inquinamento fecale. |
| | **Enterococchi** | UFC / 100 ml | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Microorganismi intestinali indicatori di una recente contaminazione fecale. |
| | **Conteggio delle colonie a 22°C** | UFC / ml | **Senza variazioni anomale** | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | Microorganismi naturali presenti negli ambienti acquatici, non correlati ad inquinamento di tipo fecale, rappresentano un indicatore di scarso significato sanitario, ma sono utili per valutare l'efficacia dei trattamenti a cui è sottoposta l'acqua. |
| | **Batteri coliformi a 37°C** | UFC / 100 ml | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Microorganismi indicatori di qualità e di efficienza di trattamento dell'acqua. |

**Legenda:**
**nr = non rilevato**
**< inferiore al limite di quantificazione strumentale**

**PERIODO: febbraio 2023** **DATA: 15/3/23**